УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО "Чишминский сахарный завод"
_____ Ю.Г. Баримбойм

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие сведения

Наименование товара (работы, услуги)	Ремонт трансформатора ТМ 4000/35/6 кВ
Описательная часть	Произвести ремонт трансформатора ТМ 4000/35/6 кВ 1. Очистка бака и изоляторов. 2. Проверка масла (при необходимости доливка, регенерация и дегазация) 3. Замена всех резиновых уплотнений (крышки бака, вводов, регулятора напряжения, расширителя, газового реле, радиаторов) 4. Замена шпилек вводов (по необходимости при наличии скрытых дефектов) 5. Замена изоляторов (по необходимости при наличии скрытых дефектов) 6. Ревизия регулятора напряжения. 7. Замена силкагеля. 8. Покраска. 9. Высоковольтные испытания.

2. Существенные условия

Параметры:	Трансформатор ТМ 4000/35/6 кВ Мощность - 4000 кВА Uвн = 35 кВ Uнн = 6 кВ Масса полная - 13 150 кг Масса масла - 4 100 кг Масса выемной части - 5 600 кг
Другие условия:	Предоставлять стоимостьТМЦ и услуг с учетом окончатнльного уровня цен для прохождения конкурса

3. Требования по качеству

Соответствие техническим стандартам:	Соответствие ГОСТ, ТУ, ПУЭ, ПТЭЭП
Другие требования к качеству товара (услуги):	Гарантийные обязательства - не менее 2-х лет;

4. Специфические требования

Страна происхождения:	
Место доставки:	ОАО "Чишминский сахарный завод" РБ, п. Чишмы, ул. Мира 1.
Срок поставки:	Дата окончания ремонта 01.08.2023 г.
Маркировка:	
Упаковка:	
Условные обозначения:	

Требования по безопасности:	Соответствие ПУЭ, ПТЭЭП.
Требования к результатам тестирования:	
Другие требования:	

5. Требования к работам, услугам

Результаты исполнения работы:	Работа под нагрузкой в течении 72 часов после окончания ремонтных работ

Герега А.А.
Фамилия и инициалы
Тех. директор
Должность

Давлетов Р.Р.
Фамилия и инициалы
Нач. эл цеха.
Должность

«__21___»_____03_____ 2023 г.