УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

«ОАО Чишминский сахарный завод»

_____ Ю.Г. Баримбойм

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие сведения

Наименование товара (работы, услуги)	Проверка технического состояния газоходов и дымовых труб
Описательная часть	От котельных установок марки: ГМ-50/14, ст. № 3 – зав. № 49113; ГМ-50/14, ст. № 4 – зав. № 45862; ГМ-50/14, ст. № 5 – зав. № 49854; ГМ-50/14, ст. № 6 – зав. № 76710; котлов отопительных марки «Лемакс» модель «Премиум 40» серийный № SN010313000009254, № SN1031000008664 – 2шт.; печи жомосушильной газовой барабанного типа ст. № 2.

2. Существенные условия

Размеры:	1. Труба дымовая кирпичная: высота – 60м., диаметр цоколя фундамента (по внутреннему сечению) – 2,3м., диаметр устья (по внутреннему сечению) – 1,25м. Материал газоходов: металл, кирпич. 2. Дымовые трубы металлические: высота – 12м., диаметр опорной части (по внешнему/внутреннему сечению) – 0,219/0,207м., диаметр устья (по внешнему/внутреннему сечению) – 0,219/0,207м. Материал газоходов: металл. 3. Дымовая труба металлическая: высота – 18м., размер опорной части проема над выгрузочной камерой - 0,970х0,970м., диаметр опорной части (внутреннему сечению) – 2,390м., диаметр устья (внутреннему сечению) – 2,390м. Материал газоходов: металл.
Другие условия:	

3. Требования по качеству

Соответствие техническим стандартам:	

4. Специфические требования

Требования по безопасности:	
Другие требования:	Иметь всю разрешительную документацию для проведения работ по проверке энергетических технических устройств, высотных работ.

5. Требование к работам, услугам

Результаты исполнения работы:	После завершения работы оформляется акт Ф-20с.

Технический директор _____ А.А. Герега

Начальник ТЭЦ _____ В.В. Кузнецов

«_____» _____ 2023г.