УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО "Чишминский сахарный завод"
_____Ю. Г. Баримбойм

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие сведения

Наименование товара (работы, услуги)	Периодические испытания электрооборудования, наладка высоковольтных выключателей и релейной защиты
Описательная часть	Провести периодические испытания электрооборудования объектов ОАО "ЧСЗ" и наладку высоковольтных выключателей и релейной защиты с оформлением отчетов по каждому участку отдельно: **1. ПС 35/6 кВ** Трансформатор ТМ-4000/35/6 – 1 шт. Трансформатор ТМ-6300/35/6 – 1 шт. Наладка и испытание вакуумных выключатель ВБЭ – 2 шт. Наладка и испытание элегазового выключатель ВГБЭ-35 – 1 шт. Разъединитель РДЗ- 35 – 4 шт. Разрядники 35 кВ – 9 шт. Заземляющее устройство -1 шт. Трансформаторное масло - 3 пробы **2. ЦРП 6кВ с наладкой защиты.** Наладка и испытание масляных выключателей ВМГ- 133 на выкатной тележке - 23 шт. Трансформатор напряжения НТМИ – 2 шт. Трансформатор напряжения ЗНОЛ – 9 шт. Трансформатор тока сухой(ТОЛ) – 55 шт. Испытание и наладка релейной защиты на микропроцессорных устройствх защиты (ЭКРА, Сириус) – 23 шт. Заземляющее устройство - 1 шт. **3. Трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ** Трансформатор ТМ 6/04 кВ, 400 – 1600 кВА – 15 шт. Кабельная линия 6 кВ – 15 шт. Заземляющее устройство - 15 шт. Проверка трансформаторного масла - 15 проб **4. Щитовые и РУ-0,4 главного корпуса** Сборные шины0,4 кВ - 8 шт. Заземляющее устройство - 5шт. **5. Высоковольтные синхронные электродвигатели СД-2 - 3 шт.** **6. Производственная котельная 0,4 кВ.** Силовые сборки на 8 групп с засыпными предохранителями – 8 шт. Электродвигатели – 18 шт. силовой кабель 0,4 кВ – 18 шт. Автоматические выключатели – 9 шт. Щитки освещения ЩО-12 – 5 шт. Заземляющее устройство. **7. Автозаправочная станция 0,4 кВ.** Щиток освещения ЩО-6 – 1 шт. Автоматический выключатель – 5 шт. Бензоколонки – 4 шт. Заземляющее устройство.

2. Существенные условия

Параметры:	
Другие условия:	Предоставлять стоимостьТМЦ и услуг с учетом окончатнльного уровня цен для прохождения конкурса

3. Требования по качеству

Соответствие техническим стандартам:	Соответствие ГОСТ, ПУЭ, ПТЭЭП
Другие требования к качеству товара (услуги):	

4. Специфические требования

Страна происхождения:	
Место доставки:	ОАО "Чишминский сахарный завод" РБ, п. Чишмы, ул. Мира 1.
Срок поставки:	25.08.2023 г.
Маркировка:	
Упаковка:	
Условные обозначения:	
Требования по безопасности:	Соответствие ПУЭ, ПТЭЭП.

Требования к результатам тестирования:	
Другие требования:	

5. Требования к работам, услугам

Результаты исполнения работы:	Предоставление отчетов до 30.08.2023 года

Герега А.А.
Фамилия и инициалы
Тех. директор.
Должность

Давлетов Р.Р.
Фамилия и инициалы
Нач. эл цеха.
Должность

«__26__»____05_____ 2023 г.

В ТР устно 600 р. на 20.03.2023

26.05.2023