Утверждаю
Генеральный директор
ООО «Давлекановский КХП №1»

_____ Тагирзянова И.В.
«14» январяря 2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Ремонт линии дозаторов экотритов и конденсатоотводчиков

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Заказчик	ООО «Давлекановский КХП №1»
2	Место расположения объекта	Республика Башкортостан, Давлекановский р-н, г. Давлеканово, ул. Элеваторская, 4. ДКХП№1, **Котельная**
3	Наименование и характеристики	1.Счетчик воды Zenner Du40 DE-14-MI004-PTB012 Строительный размер: 300 мм. Резьба присоединения: 2” Тенмпература среды до 120 °С Выход импульсный 1имп-10л  2.Конденсатоотводчик АСТА ПМ123 Ду15 Ру16 Тип - поплавковый Диаметр номинальный DN - 15 мм Пропускная способность - 0.31 т/ч Тип присоединения - фланцевый 
4	Гарантийные обязательства	Не менее 12 мес.

Главный энергетик Вахитов И.А.

Согласовано:

Технический директор Лапшанов А.Н.